

Portata 370 Kg
4 Persone

Area Cabina 1.06 Mq.

LEGGE 13 - 09-01-1989


DM 236/89

Edifici Preesistenti


Piattaforma minima
anteriore alla porta
dim. 1400 x 1400



Pianta Vano Corsa




Sezione Vano



Spinte sulla Guida

Carichi Dinamici in Fossa

Note Importanti



(Statiche)
Sx = 105 daN
Sy = 65 daN

Carico su ammortizzatori cabina
P1 - P2 = 1800 daN

Carico su guide cabina
R1 - R2 = 1350 daN

Carico su appoggio pistone
Pt = 4700 daN

Se la distanza dalle pareti cabina al vano corsa e' maggiore di 850 mm, la testata deve essere aumentata di 400 mm.

Ventilazione vano corsa, pari all 1% della superficie vano

Se impianto e' soggetto a Normativa Anticendio contattare il comando locale dei Vigili del Fuoco

Velocita' Max
1.00 m/s

Corsa Max
20 m

Fermate Max
7

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI - NON RILEVARE LE QUOTE IN SCALA